ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.HE42.B.00068/24

Серия RU № 0362012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТСЕРТ», место нахождения (адрес юридического лица): 198035, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 5, литера А, помещ. 16-Н помещ. 110, адрес места осуществления деятельности: 300045, 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110, регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11HE42, дата регистрации аттестата аккредитации: 14.03.2022, номер телефона: +78123091755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЫБИНСКЭЛЕКТРОЩИТ», место нахождения (адрес юридического лица): 152931, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, улица Плеханова, дом 37, квартира 87, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 152914, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, улица Толбухина, дом 8, основной государственный регистрационный номер: 1167627092665, телефон: +79610276373, адрес электронной почты: rybinsk.electric@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЫБИНСКЭЛЕКТРОЩИТ», место нахождения (адрес юридического лица): 152931, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, улица Плеханова, дом 37, квартира 87, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 152914, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, улица Толбухина, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ Низковольтные устройства распределения электрической энергии: Выключатели автоматические типа: ВА/РЭЩ: воздушные серии: АСВ и в литом корпусе серии МССВ.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.22-019-04874471-2023 «Выключатели автоматические ВА/РЭЩ. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 20 900 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 1714 от 26.03.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Центр испытаний машин и оборудования» Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73», уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21OM18;

акта анализа состояния производства № 027-03/24 от 24.03.2024 года, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТСЕРТ», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HE42, эксперт Журчатова Дарья Андреевна

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60947-2-2021 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели"; ГОСТ IEC 60947-1-2017 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.03.2024 **ПО** 27.03.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Белянин Андрей Александрович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Пряхина Анастасия Валерьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Для сертификатов ООО «БАЛТСЕРТ» RA.RU.11HE42 Орган по сертификации Зарегистрирован в РАЛ

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.